



Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών

Αριθ. Πρωτ.: 38461 Φ.701.4 / Φ.700.6 / Φ.700.18

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Υποπυραγός Πέτσας Χ. Δημήτριος
Τηλέφωνα : 213-2157682, -7689
E-mail : aps.dinomyp.pyropr@psnet.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της ορθής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας»

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Τα άρθρα 85 και 167, παρ. 1 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α' 27).
 - β. Η υπ' αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ.15./2018 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (Β' 6210).
 - γ. Η υπ' αριθ. 6/2018 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών» (Β' 1576).
 - δ. Η υπ' αριθ. 18/2019 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» (Β' 1514).

1. Σε συνέχεια γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων από ελεγκτές των Γραφείων Πυρασφάλειας, μελετητές μηχανικούς και ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές, συλλόγους και φορείς, αναφορικά με ζητήματα ορθής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και ειδικότερα αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 11 της (β) σχετικής σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 16, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2α της (β) σχετικής ορίζεται ότι σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και περιλαμβάνουν κτίρια που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ 41/2018 ή του π.δ. 71/88, είναι δυνατόν για τα κτίρια αυτά να εγκρίνονται αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δομικής πυροπροστασίας των άρθρων 4 και 5, με απαραίτητη προϋπόθεση την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στις Περιπτώσεις των Πινάκων 4, 5 και 6 του άρθρου 5 της (β) σχετικής. Οι ως άνω Πίνακες αφορούν κατ' αντιστοιχία τους ελάχιστους επιτρεπόμενους δείκτες πυραντίστασης, το μέγιστο εμβαδόν και μέγιστο όγκο πυροδιαμερίσματος και εξετάζουν ζητήματα παθητικής (δομικής) πυροπροστασίας εγκαταστάσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων και συναφών εγκαταστάσεων που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 της (β) σχετικής ορίζεται ότι σε εγκαταστάσεις που κατά την έκδοση της παρούσας λειτουργούσαν νομίμως και έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β' 90) κοινής υπουργικής απόφασης, παρέχεται το δικαίωμα να αιτηθούν αποκλίσεις και για το άρθρο 8 σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 11. Ως εκ τούτου, παρέχεται το δικαίωμα αποκλίσεων πλέον των άρθρων που αφορούν την δομική πυροπροστασία, και για τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατά περίπτωση κατασβεστικό μέσο, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις μείωσης του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης και προσαύξησης του μέγιστου εμβαδού ή/και όγκου πυροδιαμερίσματος (Πίνακες 4, 5 και 6 του άρθρου 5 αντίστοιχα) (παρ. 4, εδ. β του άρθρου 8).

2. Επισημαίνεται ότι, κατ' αντιστοιχία με τα διαλαμβανόμενα της παρ.1 του παρόντος, δικαίωμα αιτούμενων αποκλίσεων και στα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας παρέχεται και στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 16 και 15 των (γ) και (δ) σχετικών αντίστοιχα. Στις ανωτέρω (γ) και (δ) σχετικές, και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 12 της (γ) σχετικής καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου

11 της (δ) σχετικής, αναγράφεται ότι για επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση αιτούμενων αποκλίσεων.

3. Κατόπιν των προεκτεθέντων, αποσαφηνίζονται τα ακόλουθα:

α. Η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση αιτούμενων αποκλίσεων από την εφαρμογή των όρων δομικής πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων – επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις των (β), (γ) και (δ) σχετικών και κατατίθεται για αυτές μελέτη πυροπροστασίας για πρώτη φορά στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με τις ως άνω αντίστοιχες χρήσεις.

β. Σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που αντιστοίχως πληρούν τις προϋποθέσεις των Μεταβατικών Διατάξεων των (β), (γ) και (δ) σχετικών, όπως αναγράφονται στις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως, για τις οποίες κατατίθεται νέα μελέτη πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωμα αίτησης αποκλίσεων και από τη λήψη μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που τυχόν επιβάλλονται σε αυτές, χωρίς το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος) να είναι προ-απαιτούμενο για την εξέταση των αιτούμενων αποκλίσεων.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54Α/Α.Π.Σ.

241-2022

Με εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης
Ευάγγελος Αρβυθάς
Αντιπύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

(Αποστέλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Όλα τα Υπουργεία
 - Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
 - Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 - Γραφεία Συντονιστών
 - Διευθύνσεις Εποπτείας Ο.Τ.Α. (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
5. Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
Βερανζέρου 15, 106 77 Αθήνα
6. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού

- Γραφείο κ. Υπαρχηγού
- Γραφείο κ. Επιτελάρχη
- Γραφείο Προϊστ. Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης