



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/σνη : Π. Τσαλδάρη 18
Ταχ. Κώδ. : 46 100, Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες : Χαντζάρα Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο : 2665360-119
E-mail : a.chantzara@php.gov.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4190
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ.: 24/11/2023
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤ.: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ηγουμενίτσα, 24/11/2023

Αρ. Πρωτ.:190297/26157

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **188520/25854/22-11-2023** έγκριση δαπάνης του Τμήματος Προμηθειών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προϋπολογισμού δαπάνης **14.816,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.**

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν: α) **φορολογική και ασφαλιστική** ενημερότητα, για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και β) απόσπασμα **ποινικού μητρώου** που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η **α/α 2783/188649/25873/22-11-2023** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με α/α 2868 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την προσφορά σας στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέχρι τις **04/12/2023 και ώρα 10:00.**

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να πληροί **απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων** και να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από τα σχετικά ΦΕΚ και όποιες νεότερες τροποποιήσεις τους, σύμφωνα πάντοτε με τις κρατικές Προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων, ως ορίζονται:

- ❖ Στην Κ.Υ.Α Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β'/2003
- ❖ Στην Κ.Υ.Α Αρ. 468/2003, ΦΕΚ 1273 Β'/2003
- ❖ Στην Κ.Υ.Α Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β'/2007

Καθώς προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου, πρέπει να είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές, να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002. «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες να είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης.

Να έχει χρώμα κόκκινο και να περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2003 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου και η ένταση του χρωματισμού του να κυμαίνεται από ASTM No3 έως ASTM No5.

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο υποψήφιος ανάδοχος τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους.