



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό **ΠΡΟΣ:** ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 **ΥΠΟΨΗΦΙΟ**
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Α. Τσούπη
Τηλέφωνο : 26643 60375
E-mail : tsoupia@gnfiliaton.gr

ΘΕΜΑ : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων – τοπικών συστημάτων πυρόσβεσης στο Γ.Ν. -Κ.Υ. Φιλιατών –Κ.Ψ.Υ. Ηγουμενίτσας – Ψυχαργώ - Π.Δ. Ηγουμενίτσας και στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
δ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
ε) Την υπ' αριθμ. 23^η/27-11-2026 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκρισή τεχνικών προδιαγραφών και την λήψη απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού
στ) Την υπ' αριθμ. 6599/28-04-2026 και με αριθμό καταχώρησης 478 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΘΙ046904Α-ΜΕ2).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να καταθέσουν κλειστή προσφορά για την ετήσια **Συντήρηση πυροσβεστήρων – τοπικών συστημάτων πυρόσβεσης στο Γ.Ν. -Κ.Υ. Φιλιατών –Κ.Ψ.Υ. Ηγουμενίτσας – Ψυχαργώ - Π.Δ. Ηγουμενίτσας και στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **20-05-2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Φιλιατών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:

- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
- Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την υπηρεσία-προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Ο φάκελος της Προσφοράς θα περιέχει υποφάκελλο δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς, υποφάκελλο οικονομικής προσφοράς και Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ).

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Α. Γενικά

Στον πρώτο πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πυροσβεστήρες και συστήματα του Νοσοκομείου, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας και του Ξενώνα Ψυχαργώ, καθώς και του προστατευόμενου διαμερίσματος στην Ηγουμενίτσα και στον δεύτερο πίνακα περιλαμβάνονται οι πυροσβεστήρες και συστήματα του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

Πίνακας 1 – Γ.Ν.Φ. - Κ.Ψ.Υ. Ηγουμενίτσας – Ψυχαργώ – Π.Δ. Ηγουμενίτσας

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμχ.)
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 6Kgr Φορητός	Ετήσιος έλεγχος	97
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 6Kgr Φορητός	Ετήσιος έλεγχος, Αναγόμωση	41
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 12Kgr Φορητός	Ετήσιος έλεγχος	5
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 12Kgr Φορητός	Ετήσιος έλεγχος, Αναγόμωση	2
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 25Kgr Τροχήλατος	Ετήσιος έλεγχος	2
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 12Kgr Οροφής	Ετήσιος έλεγχος	1
Πυρ. CO2 5Kgr Φορητός	Ετήσιος έλεγχος	18
Πυρ. CO2 10Kgr (2 x 5Kgr) Τροχήλατος	Ετήσιος έλεγχος	2
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 25Kgr Αυτ. Κατάκλ	Ετήσιος έλεγχος	4
Πυρ. CO2 45Kgr Αυτ. Κατάκλ.	Ετήσιος έλεγχος	37
Πυρ. CO2 50Kgr Αυτ. Κατάκλ	Ετήσιος έλεγχος, Αναγόμωση	2
Πυρ. CO2 2Kgr Αυτ. Κατάκλ	Ετήσιος έλεγχος	5
Σύστημα WetChemical 33lt κουζίνας μαγειρειών	Ετήσιος έλεγχος	1
Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής	Ετήσιος έλεγχος, Αναγόμωση (2 φορές ανά έτος)	6
Σύστημα τοπικού ελέγχου - πίνακας τοπικής κατάσβεσης	Ετήσιος έλεγχος	17

Οι πίνακες τοπικής κατάσβεσης στο Γ.Ν. Φιλιατών είναι 14 του τύπου FS5200E της UniPOS, 2 του τύπου SIEMENS XC1001-A και 1 του τύπου BS-633 (με τροφοδοτικό GR-24/24-1) της Olympia-Electronics.

Πίνακας 2 – ΤΕΠ Ηγουμενίτσας

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμχ.)
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 6Kgr Φορητός	Ετήσιος έλεγχος	78
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 25Kgr Τροχήλατος	Ετήσιος έλεγχος	2
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 50Kgr Τροχήλατος	Ετήσιος έλεγχος	1
Πυρ. Ξηράς Κόνεως 50Kgr Τροχήλατος	Ετήσιος έλεγχος, Αναγόμωση	1
Πυρ. CO2 5Kgr Φορητός	Ετήσιος έλεγχος	17
Πυρ. CO2 45Kgr Αυτ. Κατάκλ	Ετήσιος έλεγχος	15
Πυρ. IG541 Αυτ. Κατάκλ	Ετήσιος έλεγχος	14
Σύστημα τοπικού ελέγχου - πίνακας τοπικής κατάσβεσης	Ετήσιος έλεγχος	13

Οι πίνακες τοπικής κατάσβεσης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας είναι 13 συνολικά και τύπου K11031M2 της Kentec Electronics Ltd.

Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης

- Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή της ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες», των προτύπων σε ισχύ και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης, υδραυλικής δοκιμής και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
- Η συντήρηση όπως ορίζεται ανωτέρω, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί συντήρησης, υδραυλικής δοκιμής και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι θα έχει επισκεφθεί τους αντίστοιχους χώρους, πριν προσφέρει, για την επαλήθευση των ποσοτήτων και την επιβεβαίωση της επάρκειας των αντίστοιχων απαραίτητων εργασιών όπως περιγράφονται ανωτέρω ώστε να συντάξει ολοκληρωμένη προσφορά με σκοπό την ασφαλή και ορθή λειτουργία των μέσων πυρόσβεσης με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Οι πιστοποιήσεις της αναδόχου εταιρείας θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο Αναγνωρισμένο Φορέα ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της Απόφασης Αριθ. 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001 (όπως Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. ή Bureau Veritas Α.Ε. κλπ).
- Η συντήρηση των πυροσβεστήρων και των αναπνευστικών συσκευών θα γίνει τμηματικά και με τρόπο που δεν θα αφήσει κανένα χώρο χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων πυροσβεστήρων και αναπνευστικών συσκευών. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η παραλαβή όλων των υπό συντήρηση πυροσβεστήρων και αναπνευστικών συσκευών ταυτόχρονα, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων και αναπνευστικών συσκευών.
- Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων και αναπνευστικών συσκευών που έχουν αναγομωθεί – συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους.
- Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου.

- Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία της συντήρησης – αναγόμωσης ότι είναι ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του συντηρητή δε θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα τους υποδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ετήσιο έλεγχο και συντήρηση στις αναπνευστικές συσκευές οι οποίες βρίσκονται εντός των πυροσβεστικών σταθμών. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αναγομώνει δύο (2) φορές ανά έτος (κάθε έξι μήνες) τις αναπνευστικές συσκευές.
- Η αναγόμωση των αναπνευστικών συσκευών θα γίνεται με κατάλληλο μηχάνημα, πιστοποιημένο για την αναγόμωση αναπνευστικού αέρα. Κατόπιν των σχετικών απαραίτητων εργασιών, ο ανάδοχος θα παραδίδει πιστοποιητικό ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα.
- Όλες οι αναπνευστικές συσκευές θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου.
- Στα συστήματα τοπικού ελέγχου και κατάσβεσης, θα γίνει έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του πίνακα πυρανίχνευσης και των ανιχνευτών καθώς επίσης ετήσιος έλεγχος και ζύγισμα των φιαλών CO₂ των συστοιχιών και ετήσιος έλεγχος, ζύγισμα των φιαλών IG-541 των συστοιχιών.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο.
- Κάθε πυροσβεστήρας θα επανατοποθετείται λόγω κωδικοποίησης στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε με ευθύνη του αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.
- Μετά το πέρας των συντηρήσεων – ελέγχων ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση ελέγχου συντήρησης των πυροσβεστήρων και των αναπνευστικών συσκευών που συντηρήθηκαν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ